

Siltinām ūdensvadu, lai aukstumā nepaliktu bez ūdens un izvairītos no papildu izmaksām.



No šī gada sākuma, kad gaisa temperatūra atsevišķās dienās pazeminājās līdz pat 20-30 grādiem zem nulles, SIA “Daugavpils ūdens” dispečerdienests jau saņēma vairāk nekā 50 iesniegumus no klientiem ar pieprasījumu atkausēt ūdens apgādes sistēmu. Lielākā daļa pieprasījumu ir no privātmāju īpašniekiem, kuri nav savlaicīgi vai nepietiekoši nosiltinājuši savā atbildības zonā esošos ūdensapgādes sistēmas elementus (galvenokārt caurules neapsildāmās telpās vai pagrabos tuvu ēkas pamatiem). Tas rada ne tikai īslaicīgas neērtības klientiem, bet arī var izraisīt visas sistēmas bojājumus.

Lai gaidāmajās salnās nevajadzētu tērēt laiku un līdzekļus aizsaluša ūdensvada atkausēšanai vai bojāto cauruļu nomaiņai, SIA „DAUGAVPILS ŪDENS” vēlreiz aicina mājas īpašniekus, namu pārvaldniekus, ekspluatējošas organizācijas un pilnvarotas personas savlaicīgi apsekot savus īpašumus un nepieciešamības gadījumā veikt pagrabtelpu, ūdensvada un kanalizācijas cauruļu, kā arī ūdens mērītāju mezglu nodrošināšanu pret aukstumu. (Jāņem vērā, ka, ūdenim atrodoties nekustīgā stāvoklī, tā sasalšanas robeža ir nulle grādu. Uz cauruļu sienām var veidoties kondensāts, kas ar laiku sasalst un veido ledus kārtu. Tā papildus dzesē cauruli, un ilgstošā periodā sistēma aizsalst).

Atgādinām, ka par ūdensvada ievadu, kanalizācijas izlaižu un ūdens skaitītāju mezglu sagatavošanu darbam ziemas apstākļos ir atbildīgs Klients (*Ministru kabineta noteikumi Nr. 174 “Noteikumi par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu un lietošanu”*) un to aizsalšanas gadījumā visus remonta darbus, saskaņā ar noteiktām apkalpošanas robežām, veic ekspluatējošā organizācija par Klienta līdzekļiem.



Papildus informāciju var saņemt pa tālr.:

654 23961 (Ūdensmērītāju remontdarbu dispečers)

654 24251 (Avāriju dienesta dežurējošais dispečers)

654 21568, 654 24761, 62103020 (Klientu apkalpošanas centrs)